



11554/2023
(24-07-2023)
Esiti controlli acque reflue
impianto NAPOLI EST del
5.4.23

(1/1) Documento primario

Regione Campania
Direzione Generale ciclo integrato delle acque e rifiuti,
valutazioni e autorizzazioni ambientali
dg.500600@pec.regione.campania.it

SMA Campania S.p.A.
smacampaniaspa@pec.it

Comune di Napoli
Servizio Ciclo Integrato delle Acque
ciclo.acque@pec.comune.napoli.it

**OGGETTO: Trasmissione esito controllo Impianto di depurazione NAPOLI EST
Comune di Napoli, via De Roberto
Riferimento Tabella 1, Allegato 5, Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Per quanto di competenza, ai sensi del D.Lgs. 152/06, si trasmettono in allegato:

- il Verbale di sigillatura autocampionatore n° 49/MI-VI/23 del 04/04/2023;
- il Verbale di sopralluogo e campionamento n° 65/SN-DC/23 del 05/04/2023;
- il Verbale di apertura campioni ed assistenza alle analisi redatto dal Laboratorio Acque Reflue in data 06/04/23;
- il Rapporto di prova N. 2167/23 emesso dal Laboratorio Acque Reflue in data 10/05/23;
- la comunicazione esito controllo del Dirigente UO REMIC.

Con separata nota, questo Dipartimento provvederà ad emettere l'avviso di fatturazione relativo al costo delle analisi effettuate, il cui onere è a carico dell'Azienda in oggetto.

per il **Direttore dell'Area Territoriale**
(Dott. Luigi COSSENTINO)
Dott. Emanuela BUONOCORE

per il **Direttore del Dipartimento di Napoli**
(Dott. Dario MIRELLA)
Dott. Beatrice COCOZZIELLO

DM/LC/sg



Al Direttore dell' Area Territoriale
Dott. Luigi COSSENTINO

OGGETTO: **Comunicazione esito CONFORME controllo Impianto di depurazione
NAPOLI EST – Napoli, Via De Roberto
Riferimento Tabella 1, Allegato 5, Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Si trasmettono in allegato:

- il Verbale di sigillatura autocampionatore n° 49/MI-VI/23 del 04/04/2023;
- il Verbale di sopralluogo e campionamento n° 65/SN-DC/23 del 05/04/2023;
- il Verbale di apertura campioni ed assistenza alle analisi redatto dal Laboratorio Acque Reflue in data 06/04/23;
- il Rapporto di prova N. 2167/23 emesso dal Laboratorio Acque Reflue in data 10/05/23.

L'attività svolta ha evidenziato che il campione prelevato, relativamente ai parametri analizzati, risulta **CONFORME** ai valori limite della Tabella 1, Allegato 5, Parte III del D.Lgs.vo 152/06 e s.m.i..

Napoli, 21/07/2023

Il Dirigente UO REMIC
Dott. Sonia GIRIBONE
(firmato digitalmente)



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 24/07/2023 13:45:22 UTC

File verificato: C:\Users\lafarro\Desktop\Com_esito_C_Napoli_Est_TAB1_040523.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: SONIA GIRIBONE
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 24/07/2023 13:45:21 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/07/2023 13:30:00 UTC

Dati del certificato del firmatario SONIA GIRIBONE


Nome, Cognome: SONIA GIRIBONE
Organizzazione: A.R.P.A CAMPANIA/07407530638
Numero identificativo: 202150602251
Data di scadenza: 09/09/2024 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,
Certificatore Accreditato ,
IT ,
07945211006 ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2023 |
P.IVA 07945211006



Dipartimento Provinciale di Napoli
Area Analitica
Via Don Bosco n. 4F-80141 Napoli
Tel. 0817078022 - Fax 0817078040
Pec: arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

RAPPORTO DI PROVA N° 2167/23

Accettazione n°:	2167/2023	del:	05/04/23	Laboratorio Acque Reflue Napoli			
Descrizione:	Acqua Reflua	Località di prelievo:	Depuratore Napoli Est				
Tipo Analisi:	Chimica	Insedimento/Punto di prelievo:	Autocampionatore				
Ente prelevatore:	AREA TERRITORIALE DI NAPOLI	Comune e Indirizzo:	Napoli Via De Roberto				
Modalità di campionamento:	Medio ponderato sulle 24 ore	Verbale di prelievo n°:	65/SN-DC/23	Data prelievo:	05/04/23		
Committente:	AREA TERRITORIALE DI NAPOLI	Temperatura accettazione	4 °C				
Data Inizio Prove:	06/04/23	Data Fine Prove:	11/04/23	Data emissione Rapporto di Prova:	10/05/23		

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Incertezza (*)	Controllo Valore Limite di Emissione	Valore Limite di Emissione minimo	Valore Limite di Emissione massimo
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT IRSA CNR 2090 B	mg/L	34		< Lim	/	35
COD	ISPRA Man e linee guida 117/2014 5135	mg/L	100		<Lim	/	125
BOD ₅	STANDARD METHOD-2011-5210 D	mg/L	<5		< Lim	/	25

Esito: Relativamente ai parametri analizzati, la composizione dello scarico rientra nei limiti fissati dalla Tab 1 dell'Alleg. 5 Parte III al D.LGS 152/06.

(*) l'incertezza estesa viene calcolata usando il fattore di copertura K=2 (intervallo di fiducia 95%)

ARPA CAMPANIA Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania	Il Dirigente
COPIA CONFORME ALL'OGGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0031158/2023 del 11/05/2023	
Firmatario: MARIA POMPEA NIOLA	

Regola decisionale: il risultato riportato risulta non conforme quando il valore trovato sottratto dell'incertezza supera il valore limite.
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come presentato.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione della Direzione.
L'Area Analitica non è responsabile del campionamento.
L'incertezza di misura è riportata nel rapporto di prova quando ha influenza sulla conformità a un limite specificato o quando espressamente richiesta dal cliente.

.....Fine Rapporto di Prova

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 5.10 V1 Procedura di riferimento: PG 5.10 A	1	1	06/04/2023	1 di 1