



11093/2023  
(17-07-2023)  
Esiti controllo acque reflue  
del 21.4.2023  
(1/1) Documento primario

Regione Campania  
Direzione Generale ciclo integrato delle acque e rifiuti,  
valutazioni e autorizzazioni ambientali  
[dg.500600@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500600@pec.regione.campania.it)

SMA Campania S.p.A.  
[smacampaniaspa@pec.it](mailto:smacampaniaspa@pec.it)

Comune di Napoli  
Servizio Ciclo Integrato delle Acque  
[ciclo.acque@pec.comune.napoli.it](mailto:ciclo.acque@pec.comune.napoli.it)

**OGGETTO: Trasmissione esito controllo Impianto di depurazione NAPOLI EST  
Comune di Napoli, via De Roberto  
Riferimento Tabella 1, Allegato 5, Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Per quanto di competenza, ai sensi del D.Lgs. 152/06, si trasmettono in allegato:

- il Verbale di sigillatura autocampionatore n° 49/TA-VI/23 del 20/04/2023;
- il Verbale di sopralluogo e campionamento n° 51/TA-VI/23 del 21/04/2023;
- il Verbale di apertura campioni ed assistenza alle analisi redatto dal Laboratorio Acque Reflue in data 21/04/23;
- il Rapporto di prova N. 2599/23 emesso dal Laboratorio Acque Reflue in data 03/05/23;
- la comunicazione esito controllo del Dirigente UO REMIC.

Con separata nota, questo Dipartimento provvederà ad emettere l'avviso di fatturazione relativo al costo delle analisi effettuate, il cui onere è a carico dell'Azienda in oggetto.

**Il Direttore dell'Area Territoriale**  
Dott. Luigi COSENTINO

**per il Direttore del Dipartimento di Napoli**  
(Dott. Dario MIRELLA)  
Dott. Beatrice COCOZZIELLO

DM/LC/sg



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – [direzione generale@pec.arpac.it](mailto:direzione generale@pec.arpac.it) – [www.arpacampania.it](http://www.arpacampania.it) – P.I. 07407530638



Al Direttore dell'Area Territoriale  
Dott. Luigi COSSENTINO

**OGGETTO:** Comunicazione esito **CONFORME** controllo Impianto di depurazione  
**NAPOLI EST – Napoli, Via De Roberto**  
**Riferimento Tabella 1, Allegato 5, Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Si trasmettono in allegato:

- il Verbale di sigillatura autocampionatore n° 49/TA-VI/23 del 20/04/2023;
- il Verbale di sopralluogo e campionamento n° 51/TA-VI/23 del 21/04/2023;
- il Verbale di apertura campioni ed assistenza alle analisi redatto dal Laboratorio Acque Reflue in data 21/04/23;
- il Rapporto di prova N. 2599/23 emesso dal Laboratorio Acque Reflue in data 03/05/23.

L'attività svolta ha evidenziato che il campione prelevato, relativamente ai parametri analizzati, risulta **CONFORME** ai valori limite della Tabella 1, Allegato 5, Parte III del D.Lgs.vo 152/06 e s.m.i..

Napoli, 12/07/2023

**Il Dirigente UO REMIC**  
Dott. Sonia GIRIBONE  
*(firmato digitalmente)*

	<b>Verbale di apertura campioni ed assistenza alle analisi</b>	Doc. n°
	Istruzione Tecnica di riferimento: IS 5.4 C	Data

### VERBALE DI APERTURA CAMPIONI ED ASSISTENZA ALLE ANALISI

Addì 21/04/2023 alle ore 13.00, presso il Laboratorio Acque Reflue del Dipartimento Provinciale di Napoli Area Analitica, si è proceduto all'apertura ed all'inizio delle analisi del campione di "acqua di scarico", contrassegnato con il N. di **EME 2599** del 21/04/2023 prelevato da P.T. dell' Area Territoriale del Dipartimento Provinciale di Napoli, con **verbale 51/TA-VI/23** prelevato presso l'insediamento Napoli Est, sito nel comune di Napoli via De Roberto.

La data e l'ora di apertura sono stati comunicati alla parte con il verbale sopraindicato.

All'apertura del campione, la cui confezione si presenta integra sono presenti:

Per il Laboratorio : Dott.ssa Beatrice Cocozziello

Per il la Ditta : Nessuno

identificato con documento: /

In relazione al campione e alle prove eseguite si fa osservare quanto segue: ///


Napoli li, 21/04/23

Per il Laboratorio Acque Reflue

Il presente all'apertura

//

Dott. **Beatrice Cocozziello**



Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
<b>MD 5.4 C1</b>	1	0	24/03/2021	1 di 1



Dipartimento Provinciale di Napoli  
Area Analitica  
Via Don Bosco n. 4F-80141 Napoli  
Tel. 0817078022 - Fax 0817078040  
Pec: arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

### RAPPORTO DI PROVA N° 2599/23

Accettazione n°:	2599/2023	del:	21/04/23	Laboratorio Acque Reflue Napoli			
Descrizione:	<b>Acqua Reflua</b>		Località di prelievo:	Depuratore Napoli Est			
Tipo Analisi:	Chimica		Insedimento/Punto di prelievo:	Autocampionatore			
Ente prelevatore:	AREA TERRITORIALE DI NAPOLI		Comune e Indirizzo:	Napoli Via De Roberto			
Modalità di campionamento:	Medio ponderato sulle 24 ore		Verbale di prelievo n°:	51/TA-VI/23	Data prelievo:	21/04/23	
Committente:	AREA TERRITORIALE DI NAPOLI		Temperatura accettazione	4 °C			
Data Inizio Prove:	21/04/23	Data Fine Prove:	26/04/23	Data emissione Rapporto di Prova:	03/05/23		

### RISULTATO DELLA PROVA

Parametro	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Incertezza (*)	Controllo Valore Limite di Emissione	Valore Limite di Emissione minimo	Valore Limite di Emissione massimo
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT IRSA CNR 2090 B	mg/L	30		< Lim	/	35
COD	ISPRA Man e linee guida 117/2014 5135	mg/L	77		<Lim	/	125
BOD <sub>5</sub>	STANDARD METHOD-2011-5210 D	mg/L	25		< Lim	/	25

Esito: Relativamente ai parametri analizzati, la composizione dello scarico rientra nei limiti fissati dalla Tab 1 dell'Alleg. 5 Parte III al D.LGS 152/06.

(\*) l'incertezza estesa viene calcolata usando il fattore di copertura  $K=2$  (intervallo di fiducia 95%)

Il Dirigente  
Dr. Nome e Cognome

Regola decisionale: il risultato riportato risulta non conforme quando il valore trovato sottratto dell'incertezza supera il valore limite.  
I risultati del presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova così come presentato.  
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente né usato per scopi pubblicitari senza esplicita autorizzazione della Direzione.  
L'Area Analitica non è responsabile del campionamento.  
L'incertezza di misura è riportata nel rapporto di prova quando ha influenza sulla conformità a un limite specificato o quando espressamente richiesta dal cliente.

.....Fine Rapporto di Prova .....

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina 1 di 1
<b>MD 5.10 V1</b> Procedura di riferimento: PG 5.10 A	1	1	06/04/2023	